



PREFEITURA DE
CAMPO LARGO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Lei nº 2698/2015

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

QUARTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2018.

ANO: X

EDIÇÃO Nº: 1277- 34 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Licitação nº. 12/2018

Parecer a respeito dos documentos entregues pela empresa LS Soluções em
Iluminação LTDA.

Segundo o edital de licitação 12/2018 da Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, em seu ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, estão descritas as características necessárias do produto, bem como da apresentação dos documentos para qualificação técnica, no item 1.2 do ANEXO I:

“1.2 APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E CERTIFICAÇÕES

A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar 5 (cinco) amostras da luminária de acordo com as especificações constantes no Item 3. A empresa também deve apresentar o certificado de ensaios do LED utilizado nos equipamentos de acordo com a norma IES LM-80-08, o certificado da extrapolação da vida do LED utilizado de acordo com a norma IES TM-21-11, o certificado de ensaios do(s) equipamento(s) conforme a norma IES LM-79-08 e a fotometria do(s) equipamento(s) em arquivo ies. As amostras e certificados devem ser entregues num prazo máximo de 3 dias úteis após a licitação.

Os ensaios de tipo do equipamento constante nos certificados devem compreender: curvas de distribuição fotométrica, intensidade luminosa, características elétricas, fator de potência, distorção harmônica, eficiência energética, resistência a radiação ultravioleta (UV), proteção contra impactos mecânicos externos, grau de proteção e índices de reprodução e temperatura de cor. As respectivas curvas e tabelas devem acompanhar os certificados.

Os certificados devem ser emitidos por laboratório nacional acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) ou outro laboratório acreditado por entidade internacional reconhecida pelo INMETRO. Os certificados devem conter informações para rastreabilidade da origem.”



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **Marcelo Fabiani Puppi**,
A Prefeitura Municipal de Campo Largo da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de
<http://www.campolargo.pr.gov.br/no link Diário Oficial>.

Início



PREFEITURA DE
CAMPO LARGO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PARANÁ

QUARTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2018.

ANO: X

EDIÇÃO Nº: 1277- 34 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

O Sr. Vinicius Almeida Ribeiro, representando a empresa LS Soluções em Iluminação LTDA, nos entregou 5 luminárias modelo BRP 371 e os seguintes documentos em atendimento as exigências do Edital:

- 1 – Relatório Lactec nº REL DVEE 8706/2018 – R1
- Ensaio de Resistência ao Torque dos Parafusos
- Ensaio de Grau de Proteção – IP
- Ensaio de Resistência à Força do Vento
- Ensaio de Resistência à Vibração
- Ensaio de Resistência à Impactos Mecânicos – IK
- 2 – Relatório Nichia Nº SQETMN558007 para comprovação dos ensaios de IES LM-80
- 3 – Relatório TOP LAB 03 – 178/2018 para comprovação de TM-21
- 4 – Relatório Cepel nº DLF-9879/2018 para comprovação do IES LM-79-08
- 5 – Arquivo .IES da luminária PHILIPS BRP371 A LED132-4S/NW 114 W
- 6 – Simulação no Software Dialux conforme parâmetros do Edital
- 7 – Termo de Garantia de 5 anos emitido pelo fabricante da luminária (PHILIPS)
- 8 – Atestado de garantia emitido pela LS SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO LTDA.
- 9 - Relatório TOP LAB 03 – 197/2018 para comprovação de TM-21

Após a inspeção visual das luminárias entregues como amostras e da verificação dos laudos apresentados para a comprovação da capacidade técnica das luminárias, entendemos que a empresa **LS Soluções em Iluminação LTDA** atendeu as exigências do Edital de Licitação 12/2018, da Companhia Campolarguense de Energia – COCEL.


Cassiano Henrique Pianaro
Divisão de Distribuição