



COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
ESCLARECIMENTO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 059/2019

A Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, por meio de sua Agente de Licitação, designada pela Portaria n.º 003/2019, juntamente com o Gestor da área solicitante e Divisão Jurídica, torna público e para conhecimento dos licitantes, o presente esclarecimento, para melhor interpretação de nossa necessidade, referente ao Edital de Licitação n.º 059/2019, conforme solicitações das empresas abaixo descritas:

1) Verifica-se dos autos o envio de pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação nº 059/2019, formalizado pela empresa **DISTRIBUIDORA TOP**, por meio de e-mail enviado ao Setor de Licitações. Vejamos o questionamento:

1.1 Quanto ao ensaio dos subitens **3, 4, 5 e 6** do item 1 constante no termo de referência, onde solicita ensaios de acordo com a **NBR 9699 E DA MESMA FORMA A NR10; O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECER ATESTADOS DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE (ENSAIOS DE DUREZA; TORÇÃO; TENSÃO APLICADA; ISOLAÇÃO)**. Os laudos serão cobrados de acordo com a IEC 60900 (de forma individual) ou serão aceitos pela NBR 9699 (na qual não contempla ensaio de dureza e torção, apenas isolação e tensão aplicada)?

ESCLARECEMOS que: Serão aceitos pela NBR 9699 - Apenas isolação e tensão aplicada.

Deste modo, permanece inalterada a data de abertura, estabelecida para o **21 de outubro de 2019, às 9:00 horas**, em função de que não houve alteração de objeto e de valores, que comprometa a formulação da proposta comercial.

Sendo o que se apresenta para o momento, manifesto protestos de consideração e apreço.

Campo Largo, 18 de outubro de 2019.

ANA LAURA LAGNER
Agente de Licitação