



COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
ESCLARECIMENTO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 017/2021

A Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, por meio de sua Agente de Licitação, designada pela Portaria n.º 001/2021, torna público e para conhecimento dos licitantes, o presente esclarecimento de acordo com o solicitado pela empresa **Eletra Indústria e Comércio de Medidores Elétricos Ltda**, referente ao **Item 05** do Edital de Licitação n.º 017/2021:

1. Gentileza confirmar que o medidor cód. Cocel 5191 deve possuir classe de exatidão B(1,0%).

A COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA – COCEL ESCLARECE que:

O medidor referente ao item 05 do Anexo I – Termo de Referência do Edital de Licitação n.º 017/2021 **deve ter índice de classe B (1,0 %) ou melhor exatidão para medidores de ligação direta, e índice de classe D (0,2%), ou melhor exatidão para medidores de ligação indireta 2,5(10 ou 20 A).**

Deste modo, permanece inalterada a data de abertura, estabelecida para o **17 de maio de 2021, às 9:00 horas**, em função de que não houve alteração de objeto e de valores, não comprometendo a formulação da proposta comercial.

Sendo o que se apresenta para o momento, manifesto protestos de consideração e apreço.

Campo Largo, 10 de maio de 2021.

Annelize K. C. Mazul
Agente de Licitação