

ATO DE APROVAÇÃO

A Diretoria Executiva da Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Estatuto Social da Companhia Campolarguense de Energia e na Ata 223ª da Reunião do Conselho de Administração, vem por meio do presente aprovar a contratação por dispensa de licitação da empresa **SULMINAS FIOS E CABOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.210.938/0001-97, considerando a aquisição de 300 (trezentas) alças 2/0 AWG CA/CAA pré-formado, 150 (cento e cinquenta) alças de cordoalha 9,144 mm de estai pré-formado, 200 (duzentas) alças 35mm² pré-formada para cabo de alumínio coberto, 100 (cem) laços de roldana 1/0 CA pré-formada a isol. 45mm/laço pré-formado de roldana, 5.000 (cinco mil) cordoalhas de fios de aço zincado p/estai 6,4 mm/cordoalha de fios de aço zincado para estai 6,4 mm, pelo valor total de **R\$ 20.641,00 (vinte mil, seiscentos e quarenta e um reais)**, com fundamento no artigo 35, inciso III, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COCEL, combinado com o artigo 29, inciso III da Lei nº 13.303/16, referenciado no Procedimento Administrativo nº 049/2019, observando-se os ditames do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COCEL e da Lei 13.303/2016, sob pena de inválidos e ineficazes os atos.

COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA, em Campo Largo, Estado do Paraná, 14 de novembro de 2019.



JOSÉ ARLINDO LEMOS CHEMIN
DIRETOR PRESIDENTE

NELSON CHAGAS
DIRETOR ADMINISTRATIVO



CARLOS CONRADO KRZYZANOVSKI
DIRETOR TÉCNICO



PEDRO LUIZ DURIGAN
DIRETOR ECONÔMICO FINANCEIRO



CAPA DE COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO SOLICITAÇÃO INTERNA DE COMPRA

14/11/2019 12:19

C. Orçamentário: 959 / 19

Página 1 de 1

| | | | |
|---|------------------|---------------|----------------------|
| C. orçamentário: 959 / 19 | Data: 14/11/2019 | Referência: 1 | Valor: 20.641,00 |
| Centro de custos: 2510 - DVDT - DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO | | | |
| Fornecedor: 1649 - SULMINAS FIOS E CABOS LTDA | | | |
| Endereço: RUA 01, 699 | | | |
| Cidade: POÇOS DE CALDAS | | UF: MG | Fone: (35) 3714-2660 |
| Descrição: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - ALÇA, LAÇO E CORDOALHA, PRAZO DE ENTREGA EM ATÉ 90 DIAS PARA OS ITENS 1,2,3 E 4, E PARA O ITEM 05, EM ATÉ 15 DIAS, PAGTº 30 DIAS APÓS ENTREGA DA MERCADORIA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA | | | |

APLICAÇÃO

| Item org. | Destinação | C. de custos | Natureza | Nat. Detalhe | Ordem | Conta contábil | Valor |
|-----------|---------------------|--------------|----------|--------------|-------|-----------------------|-------------|
| 18721 | Compra de materiais | 2510 | 0 | 0 | | 1232.3.03 10.000.0001 | 20.641,00 D |
| Total: | | | | | | | 20.641,00 D |

MATERIAIS / SERVIÇOS

| Seqüência | Item | Descrição | UN | Cuantidad | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|-------|---|----|-----------|----------------|-------------|
| 1 | 1055 | ALÇA 2/0 AWG CA/CAA PRÉ-FORM. DE DISTRIBUIÇÃO P/CABO ALUM. / ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, PARA CABO DE ALUMÍNIO CA 2/0 AWG. DIÂMETRO DA ENVOLTÓRIA (mm) 10,50±0,10. DIMENSÕES: N.º DE VARETAS = 3; DIÂMETRO DA VARETAS MÍNIMO(mm)= 3,25; COMPRIMENTO APÓS APLICAÇÃO(mm) L 720 ±25mm; RESISTÊNCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO (daN) 1049; CÓDIGO DE COR PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR "A" AZUL. CÓDIGO COCEL 1055. MARCA MACLEAN. | UN | 300,00 | 7,0800 | 2.124,00 |
| 2 | 3110 | ALÇA CORDOALHA 9,14MM DE ESTAI PRÉ-FORM. FIO AÇO ZINCADO / ALÇA PRÉ-FORMADA DE ESTAI, P/CORDOALHA DE FIO DE AÇO ZINCADO 9,14MM 3/8" , 7 FIOS, COMPRIMENTO 889MM NA COR LARANJA. CÓDIGO COCEL 3110. MARCA MACLEAN. | UN | 150,00 | 11,5000 | 1.725,00 |
| 3 | 30400 | ALÇA 35MM² PRÉ-FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 15KV / ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 15KV, 35MM², COMPOSTA POR 3 VARETAS. DIÂMETRO MÍNIMO 2,54MM, COMPRIMENTO APÓS APLICAÇÃO 355MM. RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO OU RUPTURA 50daN. COR DE IDENTIFICAÇÃO VERMELHO, DEVEM POSSUIR PONTA DOBRADA (LEVANTADA APROXIMADAMENTE 30º) COM FINALIDADE DE AUXILIAR A SUA RETIRADA SEM DANIFICAR O CABO, DEVERÁ SER IDENTIFICADA COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, TIPO OU MODELO DA ALÇA, BITOLA E DIÂMETRO DO CABO A QUE SE APLICA, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. NTC. COPEL 812154. CÓDIGO COCEL 30400. MARCA MACLEAN. | UN | 200,00 | 4,7700 | 954,00 |
| 4 | 1265 | LAÇO DE ROLDANA 1/0 CA PRÉ-FORMA ISOL.45MM / LAÇO PRÉ-FORMADO DE ROLDANA PESCOÇO DO ISOLADOR 45MM, PARA USO EM CABO DE ALUMÍNIO 1/0 CA/CAA, DIÂMETRO DA ENVOLTÓRIA 10,03 À 10,45MM. COMPOSTO POR 3 VARETAS COM DIÂMETRO DE 2,90MM, COMPRIMENTO APÓS APLICAÇÃO "L" 559MM, CÓDIGO DE INDICAÇÃO DO ISOLADOR "A" LARANJA E DO CONDUTOR "B" AMARELO. COXIN DE ELASTÔMERO COM 90MM DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 3MM. DEVERÁ TER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO NO MÍNIMO: MARCA OU NOME DO FABRICANTE; NOME DO PRODUTO; TIPO OU MODELO DE REFERÊNCIA, BITOLA E DIÂMETRO; MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO; CÓDIGO DE RASTREABILIDADE(COR) MARCADO NO CORPO DO LAÇO. CÓDIGO COCEL 1265. MARCA MACLEAN. | UN | 100,00 | 3,8800 | 388,00 |
| 5 | 3120 | CORDOALHA DE FIOS DE AÇO ZINCADO P/ESTAI 6,4MM / CORDOALHA DE FIOS DE AÇO ZINCADO OU REVESTIDO DE ALUMÍNIO P/ESTAI 6,4MM (BOBINA NO MÁXIMO DE 500 METROS), DIÂMETRO DA ENVOLTÓRIA(mm) = 6,09 + -0,24; SEÇÃO TRANSVERSAL (mm²)= 22,66; MASSA(Kg/1000M) = 180 + -9; CATEGORIA (ABNT) = MR ou SM MÉDIA RESISTÊNCIA. CARGA DE RUPTURA MÍNIMA(daN) = 1430. MÓDULO ELASTICIDADE FINAL (MPa) 193.300 + - 19.330. COEFICIENTE TÉRMICO DE EXPANSÃO LINEAR FINAL X 10(°C) = 11,52+ - 0,60. CÓDIGO COCEL 3120. MARCA MACLEAN. | MT | 5.000,00 | 3,0900 | 15.450,00 |
| Total: | | | | | | 20.641,00 |

FORNECEDORES

| Código | Fornecedor |
|--------|----------------------------|
| 1649 | SULMINAS FIOS E CABOS LTDA |

Feito por:

EDUARDO KRZYZANOVSKI

Autorizado por:

Recursos disponíveis

PEDRO LUIZ DURIGAN
 DIRETOR ECONÔMICO FINANCEIRO