



DESPACHO ADMINISTRATIVO

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 014/2018

A Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, através de seu Agente de Licitação, designado pela Portaria n.º 009/2018, juntamente com o Gestor da área técnica, torna público e para conhecimento dos licitantes, o presente esclarecimento, para melhor interpretação de nossa necessidade, referente ao Edital de Licitação 014/2018:

Devido aos equipamentos, os quais serão adquiridos mediante referida licitação, serem destinados à instalação na Subestação Distrito Industrial de Campo Largo - DCL, compartilhada com a distribuidora acessada Companhia Paranaense de Energia - COPEL, a empresa vencedora deverá possuir ficha técnica aprovada na COPEL, visto que a Subestação DCL segue o padrão construtivo da Companhia Paranaense. Portanto, a especificação técnica da COCEL foi redigida com base na especificação técnica **COPEL 00000 - 20302 - 0088 / 14 - PARA - RAIOS TIPO ESTAÇÃO COM RESISTORES DE ÓXIDO METÁLICO SEM CENTELHADORES**, em sua revisão R5.

Deste modo, permanece inalterada a data de abertura, estabelecida para o **20 de setembro de 2018, às 9:00 horas**, em função de que não houve alteração de objeto e de valores, que comprometa a formulação da proposta comercial.

Sendo o que se apresenta para o momento, manifesto protestos de consideração e apreço.

Campo Largo, 18 de setembro de 2018.

Antonio Grochoski
Agente de Licitação