



COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 029/2019

A Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, por meio de sua Agente de Licitação, designada pela Portaria n.º 003/2019, juntamente com o Gestor da área solicitante, torna público e para conhecimento dos licitantes, o presente esclarecimento, para melhor interpretação de nossa necessidade, referente ao Edital de Licitação n.º 029/2019, conforme solicitações das empresas abaixo descritas:

1) Verifica-se dos autos o envio de pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação nº 0298/2019, formalizado pela empresa **Eletra Indústria e Comércio de Medidores Elétricos Ltda**, por meio de e-mail enviado ao Setor de Licitações. Vejamos o questionamento:

- Com relação aos PACOTES PADRONIZADOS presentes no ANEXO VII do EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 029/2019, gentileza confirmar o atendimento, somente, com os totalizadores de energia ativa direta (kWh), energia reativa indutiva (kVarh), energia reativa capacitiva (kVarh) e energia ativa reversa (kWh);
- O ANEXO VIII do EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 029/2019 determina que a classe dos medidores deve ser 1,0% ou melhor, porém em outro trecho do EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 029/2019 é determinado 0,2%. Gentileza confirmar atendimento com a classe de exatidão 0,5% ou 1,0%;
- Gentileza confirmar que a possibilidade de ligação em delta exigida através do ANEXO VIII do EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 029/2019 não é mandatória aos medidores de código 5171.

ESCLARECEMOS que:

1. Para o Anexo VI (cód. 5162 5163 5164) Tarifa Branca: (classe B - 1,0% ou superior)

a. Esclarecimento para pagina 34:

- i. Incluir para “parametrização do medidor”;
 - 1. “configurar modo de operação para energia ativa”
(Bidirecional e Unidirecional).
- ii. Incluir para “C) Mostrador”:
 - 1. Deve apresentar código 103 – Totalizador Geral de energia ativa reversa.

2. Para o anexo VII (cód. 5156 5166) medidor convencional:



- a. Classe B – 1,0% ou superior;
- b. Código do mostrador apenas:
 - i. 03-Totalizador de energia ativa (requisito);
 - ii. 103-Totalizador de energia ativa reversa (caso o medidor contenha este recurso).

3. Para o anexo VIII (cód. 5171 5173):

- a. O medidor de código 5171 trata-se de medição direta (ligação em ESTRELA);
 - i. Comunicação RS232 (protocolo ABNT).
- b. O medidor de código 5173 trata-se de medição indireta:
 - i. Permitir medição em "DELTA-ABERTO" e "ESTRELA";
 - ii. Comunicação RS232 (protocolo ABNT).
- c. Cód. 5171 5173: Ambos classe 0,2% ou superior).

- Sobre a Lei que rege o processo, no caput do Edital traz a Lei 13.303/2016, todavia a modalidade de licitação a ser observada segundo a forma do edital é:

Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes:

(...)

§ 3 As licitações na modalidade de **pregão**, na forma eletrônica, deverão ser realizadas exclusivamente em portais de compras de acesso público na internet.

§ 4 Nas licitações com etapa de lances, a empresa pública ou sociedade de economia mista disponibilizará ferramentas eletrônicas para envio de lances pelos licitantes.

No Edital falta-se apenas em Licitação:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Procedimento Licitatório será realizado em **sessão pública**, no **modo de disputa aberto** e por **meio presencial**.

Dessa forma, questiono como se dará o certame? Acaso seria nas regras do **Pregão Presencial**, ou **outra modalidade** criada por intermédio de Regulamento?

ESCLARECEMOS que:

Item 13.1 Considerando a adoção do modo de **disputa aberta**, as licitantes apresentarão **lances verbais públicos e sucessivos**, de forma individual,



obedecendo à **sequência decrescente dos valores das propostas**, até a proclamação da vencedora.

O Procedimento Licitatório será realizado em **sessão pública**, no **modo de disputa aberto** e por **meio presencial**.

O certame seguirá as regras conforme lei 13.303/2016, Regulamento Interno de licitação e contratos e edital de licitação.

Deste modo, permanece inalterada a data de abertura, estabelecida para o **26 de junho de 2019, às 9:00 horas**, em função de que não houve alteração de objeto e de valores, que comprometa a formulação da proposta comercial.

Sendo o que se apresenta para o momento, manifesto protestos de consideração e apreço.

Campo Largo, 19 de junho de 2019.

ANA LAURA LAGNER

Agente de Licitação