



COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL
ESCLARECIMENTO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 025/2026

A Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, por meio de sua Agente de Licitação, designada pela Portaria n.º 001/2026, torna público e para conhecimento dos licitantes, o presente esclarecimento, referente ao Edital de Licitação n.º 025/2026.

Esclarecemos que devido a erro de digitação no Edital de Licitação n.º 025/2026 e anexos

Onde se lê:

ITEM 01 – 02 (DUAS) UNIDADES DE CONJUNTO DE MEDIÇÃO 15kV 20/5A USO EXTERNO [...] **CÓDIGO COCEL 5180.** CONFORME ET.COCEL.217 VIGENTE [...].

Leia-se:

ITEM 01 – 02 (DUAS) UNIDADES DE CONJUNTO DE MEDIÇÃO 15kV 20/5A USO EXTERNO [...] **CÓDIGO COCEL 5179.** CONFORME ET.COCEL.217 VIGENTE [...].

E onde se lê:

ITEM 02 – 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTO DE MEDIÇÃO 36,2kV 200/5A USO EXTERNO. CONJUNTO DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, MEDIÇÃO DE FATURAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE. UTILIZAÇÃO INSTALADO AO TEMPO, COM FIXAÇÃO DIRETA NO POSTE, SEM POLUIÇÃO VISUAL. COMPOSIÇÃO DO INVÓLUCRO A CAIXA DEVERÁ SER FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO UTILIZANDO-SE UMA RESINA EPÓXI CICLOALIFÁTICA, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA AMBIENTES EXTERNOS, TENDO COMO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELEVADA RESISTÊNCIA A RAIOS UV E TRINCAS.

CLASSE: 36,2 kV; MEIO ISOLANTE: RESINA CICLO-ALIFÁTICA; NÍVEL DE ISOLAMENTO: 70 / 170 kV; FREQUÊNCIA: 60 Hz; COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO: 03 ELEMENTOS (03 TC's - TRANSFORMADORES DE CORRENTE, E 03 TP's - TRANSFORMADORES DE POTENCIAL); ENCAPSULADOS INDIVIDUALMENTE EM RESINA EPÓXI E MONTADOS EM UMA ESTRUTURA MODULAR (03 MÓDULOS), CONSTRUÍDO EM RESINA CICLO-ALIFÁTICA. ACESSÓRIOS INTEGRADOS AO CONJUNTO DE MEDIÇÃO: 01 COMPARTIMENTO PARA ALOJAR CHAVE DE AFERIÇÃO, MEDIDOR ELETRÔNICO, REMOTA E ACESSÓRIOS - CAIXA DE TELEMETRIA EM ALUMÍNIO FUNDIDA, ABERTURA COM SISTEMA DE AMORTECEDOR 45 E 90º, INSTALADA NA PARTE INFERIOR DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO. 01 CHAVE DE AFERIÇÃO 600 V - 20 A, INSTALADA NA CAIXA DE TELEMETRIA. 03 PARA-RAIOS POLIMÉRICOS 10 KA / 12 KV - CONEXÃO LADO CARGA; CABO PROTEGIDO DE ALUMÍNIO XLPE, PARA LIGAÇÃO DIRETA NA REDE, COMPRIMENTO 3 METROS LADO FONTE E 3 METROS LADO CARGA. 01 ALÇA PARA FIXAÇÃO DIRETA NO POSTE 01 EXTENSOR LATERAL PARA DISTANCIAMENTO DO POSTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ELEMENTOS INTERNOS DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO (TC's E TP's)

- TRANSFORMADORES DE CORRENTE: CORRENTE PRIMÁRIA NOMINAL: 200 A; CORRENTE SECUNDÁRIA NOMINAL: 5 A; CLASSE DE EXATIDÃO: 0,3 C 12,5; CORRENTE TÉRMICA NOMINAL (ICCYH) 60 x In; CORRENTE DINÂMICA NOMINAL (ID): 150 x In; FATOR TÉRMICO NOMINAL: 1,2

- TRANSFORMADORES DE POTENCIAL INDUTIVOS; **TENSÃO PRIMÁRIA NOMINAL: 13.800/V3 V;** TENSÃO SECUNDÁRIA NOMINAL: 115 V; CLASSE DE EXATIDÃO: 0,3 P 25; POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL: 500 VA; **GRUPO DE LIGAÇÃO : 2**



FATOR DE SOBRETENSÃO CONTÍNUO: 1,2; CONSTRUÇÃO E ENSAIOS DEVERÃO SER CONFORME ABNT NBR 6855 E 6856. **CÓDIGO COCEL 5221**. CONFORME ET.COCEL.217 VIGENTE [...].

Leia-se:

ITEM 02 - 01 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTO DE MEDIÇÃO 36,2kV 200/5A USO EXTERNO. CONJUNTOS DE MEDIÇÃO PARA ANÁLISE DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, MEDIÇÃO DE FATURAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE. UTILIZAÇÃO INSTALADO AO TEMPO, COM FIXAÇÃO DIRETA NO POSTE, SEM POLUIÇÃO VISUAL. COMPOSIÇÃO DO INVÓLUCRO A CAIXA DEVERÁ SER FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO UTILIZANDO-SE UMA RESINA EPÓXI CICLOALIFÁTICA, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA AMBIENTES EXTERNOS, TENDO COMO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ELEVADA RESISTÊNCIA A RAIOS UV E TRINCAS.

CLASSE: 36,2 kV; MEIO ISOLANTE: RESINA CICLO-ALIFÁTICA; NÍVEL DE ISOLAMENTO: 70 / 170 kV; FREQUÊNCIA: 60 Hz; COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO: 03 ELEMENTOS (03 TC's - TRANSFORMADORES DE CORRENTE, E 03 TP's - TRANSFORMADORES DE POTENCIAL); ENCAPSULADOS INDIVIDUALMENTE EM RESINA EPÓXI E MONTADOS EM UMA ESTRUTURA MODULAR (03 MÓDULOS), CONSTRUÍDO EM RESINA CICLO-ALIFÁTICA. ACESSÓRIOS INTEGRADOS AO CONJUNTO DE MEDIÇÃO: 01 COMPARTIMENTO PARA ALOJAR CHAVE DE AFERIÇÃO, MEDIDOR ELETRÔNICO, REMOTA E ACESSÓRIOS - CAIXA DE TELEMETRIA EM ALUMÍNIO FUNDIDA, ABERTURA COM SISTEMA DE AMORTECEDOR 45 E 90°, INSTALADA NA PARTE INFERIOR DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO. 01 CHAVE DE AFERIÇÃO 600 V - 20 A, INSTALADA NA CAIXA DE TELEMETRIA. 03 PARA-RAIOS POLIMÉRICOS 10 KA / 12 KV - CONEXÃO LADO CARGA; CABO PROTEGIDO DE ALUMÍNIO XLPE, PARA LIGAÇÃO DIRETO NA REDE, COMPRIMENTO 3 METROS LADO FONTE E 3 METROS LADO CARGA. 01 ALÇA PARA FIXAÇÃO DIRETA NO POSTE 01 EXTENSOR LATERAL PARA DISTANCIAMENTO DO POSTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ELEMENTOS INTERNOS DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO (TC's E TP's)

- TRANSFORMADORES DE CORRENTE: CORRENTE PRIMÁRIA NOMINAL: 200 A; CORRENTE SECUNDÁRIA NOMINAL: 5 A; CLASSE DE EXATIDÃO: 0,3 C 12,5; CORRENTE TÉRMICA NOMINAL (ICCYH) 60 x In; CORRENTE DINÂMICA NOMINAL (ID): 150 x In; FATOR TÉRMICO NOMINAL: 1,2

- TRANSFORMADORES DE POTENCIAL INDUTIVOS; **TENSÃO PRIMÁRIA NOMINAL: 34.500/V3 V**; TENSÃO SECUNDÁRIA NOMINAL: 115 V; CLASSE DE EXATIDÃO: 0,3 P 25; POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL: 500 VA; **GRUPO DE LIGAÇÃO : 3b**

FATOR DE SOBRETENSÃO CONTÍNUO : 1,2; CONSTRUÇÃO E ENSAIOS DEVERÃO SER CONFORME ABNT NBR 6855 E 6856. **CÓDIGO COCEL 5223**. CONFORME ET.COCEL.217 VIGENTE [...].

Deste modo, permanece inalterada a data da sessão de abertura, estabelecida para **23 de junho de 2026, às 09:00 horas**, em função de que a alteração não comprometendo a formulação da proposta comercial.

Sendo o que se apresenta para o momento, manifesto protestos de consideração e apreço.

Campo Largo, 08 de junho de 2026.

Thais M. Camini Gesser
Agente de Licitação